

GTL Fachbereich Abwasserwirtschaft  
 Robert-Bosch-Straße 45  
 88131 Lindau

## Dichtheitsprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei Neubauten

Protokoll der Grundstücksentwässerungsanlage gem. § 11 Abs. 5 und 6 Entwässerungssatzung

Angaben zum überprüfenden Anwesen

Bauvorhaben		Gemarkung	
Straße	Hausnr.	Fl.Nr.	
Ausführende Baufirma		Adresse	

Bauherr

Anrede	Name / Firma	Vorname	
Straße	Hausnr.	PLZ	Ort

### Angaben zur Dichtheitsprüfung

Folgende Grundstücksentwässerungsanlage (n) ist (sind) einer Dichtheitsprüfung...

- nach DIN EN 1610     
  mit Luft      LD 200mbar  
 mit Wasser      2m über Rohrscheitel

...unterzogen worden (bitte Zutreffendes mit x ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Anschlusskanal	von	bis
<input type="checkbox"/> Grundleitung	von	bis
	von Schacht	bis Schacht
<input type="checkbox"/> Kontrollschacht	Nr.	Nr.

### Ergebnis:

- |                 |                          |       |                          |         |
|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|
| Anschlusskanal  | <input type="checkbox"/> | dicht | <input type="checkbox"/> | undicht |
| Grundleitungen  | <input type="checkbox"/> | dicht | <input type="checkbox"/> | undicht |
| Schächte        | <input type="checkbox"/> | dicht | <input type="checkbox"/> | undicht |
| best. Leitungen | <input type="checkbox"/> | dicht | <input type="checkbox"/> | undicht |

Ein Lageplan mit Angaben der überprüften Leitungen u. Schächte ist diesem Protokoll beizulegen !

Bemerkung:

Wir weisen darauf hin, dass der Grundstückseigentümer/Bevollmächtigter alleine für die Richtigkeit der oben stehenden Angaben verantwortlich ist. Er ist Verpflichteter im Sinne der Entwässerungssatzung.

Ort/Datum:

Ort/Datum:

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Grundstückseigentümers  
 Bevollmächtigter

\_\_\_\_\_  
 GTL- Lindau Abwasserwirtschaft